

LEGENDA:

- Proj. przewód zasilający
- Proj. przewód powrotu
- 0.6 +24 °C / Φwym: 190 W — Nr pomieszczenia/ Temperatura wewnętrzna / Zapotrzebowanie na moc cieplną
- 16 x 2,0 / 1421 W — Średnica rury x grubość ścianki / Moc cieplna
- Grzejnik płytowy

UWAGA!
W związku z zastosowaniem kotła kondensacyjnego czerpanie powietrza niezbędnego do spalania paliwa odbywać się będzie poprzez system podwójnych rur kominowych - tym samym wyklucza to konieczność wentylacji nawiewnej w kotłowni.
W przypadku zastosowania innego typu kotła należy doprowadzić powietrze do pomieszczenia kotłowni poprzez niezamykany kanał nawiewny w zewnętrznej ścianie pomieszczenia o powierzchni nie mniejszej niż 300 cm2, zlokalizowany nie wyżej niż 30 cm nad posadzką podłogi.

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY
Rychnowy 1b, 77-300 Człuchów
tel. kom.: 663 922 034; fax: 597268037
e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl

Data: 01.02. 2018 r.			
SANITARNA	Skala: 1 : 100	Rys. nr: S_11	
Temat:	RZUT PARTERU - instalacja centralnego ogrzewania		
Nazwa inwestycji:	Budowa budynku Biblioteki Publicznej w miejscowości Stare Kupiski		
Adres:	dz. o nr ewid. 321/10, m. Stare Kupiski, obręb ewidencyjny nr 0036, jednostka ewidencyjna 200702_2, Łomża, , gm. Łomża, powiat Łomżyński, województwo podlaskie,		
Projektant	Sanitarna	mgr inż. Daniel Wiśniewski Upr.: KUP/0152/PWOS/13 do proj. bez ograniczeń w spec. sanitarnej	
Projektant	Sanitarna	mgr inż. Sebastian Gwarny Upr.: POM/0287/PBS/15 do proj. bez ograniczeń w spec. sanitarnej	