

POZIOM PORÓWNAWCZY 115,00 m n.p.m.	Budynek	Załamanie trasy przewodu 90°	Projektowana instalacja zewnętrzna gazu	Załamanie trasy przewodu 90°	Projektowany kabel energetyczny	Załamanie trasy przewodu 90°	Projektowana zasuwa DN50 / Włączenie do istn sieci wodociągowej w110
RZĘDNA TERENU	123,49						124,45
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	121,89						122,85
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	1,60						1,60
SPADKI, DŁUGOŚCI	i=2,07 %						L=46,45 m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PE Ø63						
ODLEGŁOŚCI	46,45	44,45	10.15	34,30	21.95	12,35	0,00

UWAGA!

-pod przewodem warstwa podsypki powinna wynosić co najmniej 0,1 m

-nad przewodem warstwa obsypki powinna wynosić co najmniej 0,3 m

-nad rurociągiem z rur PE należy ułożyć taśmę lokalizacyjno - ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości 200 mm z zatopioną wkładką z wprowadzeniem jej do skrzynek wodociągowych. Taśmę należy prowadzić na wysokości 20 cm nad grzbietem rurociągów

-przy wykopach ziemnych należy zachować ostrożność z uwagi na możliwość wystąpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego

-przewód wodociągowy należy prowadzić w odpowiednich odległościach od innego uzbrojenia podziemnego zgodnie z normami

-przewód przyłącza wodociągowego należy układać w ziemi o 0.4 m poniżej sterfy przemarzania gruntu mierząc od górnej powierzchni przewodu do rzędnej projektowanego terenu, w przypadku gdy powyższe wymagania nie mogą być spełnione należy przyłącze wodociągowe zabezpieczyć przed zamarznięciem

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY
Rychnowy 1b, 77-300 Człuchów
tel. kom.: 663 922 034; fax: 597268037
e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl

Data: 01.02. 2018 r.

SANITARNA | Skala: 1 : 100/200 | Rys. nr: S_3

Temat: **Profil przyłącza wody**

Nazwa inwestycji: Budowa budynku Biblioteki Publicznej w miejscowości Stare Kupiski

Adres: dz. o nr ewid. 321/10, m. Stare Kupiski, obręb ewidencyjny nr 0036, jednostka ewidencyjna 200702_2, Łomża, , gm. Łomża, powiat Łomżyński, województwo podlaskie,

Projektant	Sanitarna	mgr inż. Daniel Wiśniewski Upr.: KUP/0152/PWOS/13 do proj. bez ograniczeń w spec. sanitarnej	
Projektant	Sanitarna	mgr inż. Sebastian Gwarny Upr.: POM/0287/PBS/15 do proj. bez ograniczeń w spec. sanitarnej	