

Znak BP.1.1.20 - 4 /04/20

Podgórze 06.04.2020

ODPOWIEDŹ NR 6

Dotyczy : postępowania w sprawie udzielenie zamówienia na zadanie :

Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki w Wygodzie z wewnętrznymi instalacjami wod- kan, c.o., elektryczną i gazową oraz zew. instalacją gazu (naziemny zbiornik gazowy o poj.4,85m³ oraz kanalizacji sanitarnej (bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe o poj.10m³)” - na potrzeby biblioteki i Centrum Aktywności Lokalnej w Wygodzie. Ogłoszenie nr 526494-N-2020 z dnia 2020-03-24 r.

W związku z zapytaniem jednego z wykonawców w dniu 03.04.2020r - Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu udziela odpowiedzi jn:

PYTANIE 1 WYKONAWCY z dnia 03.04.2020r.

W projekcie dachu występują 2 ławy kominiarskie. Czy potrzebna są także wyłazy? Jakież?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1

Zamawiający informuje, że budynek biblioteki zaprojektowano w klasie zagrożenia ludzi ZLIII i nie ma obowiązku oddymiania klatki schodowej. Wobec powyższego nie zaprojektowano ani klap dymowych ani wyłazu na dach. Omyłkowo wpisano w załączniku nr 10 do SIWZ –przedmiar robót budowlanych Cz. I w pozycji 59 – montaż ław kominiarskich .Należy w wycenie oferty pominąć poz. 59 i nie wyceniać ław kominiarskich.

PYTANIE Z DNIA 02.04.2020 r –UZUPEŁNIENIE

1. Proszę o podanie ilości metrów bieżących balustrady (wewnętrznej i zewnętrznych), gdyż nie ma możliwości wyliczenia tej wartości z załączonej dokumentacji.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2 –uzupełnienie

Odnosnie balustrad wewnętrznych informacje zawarto w odpowiedzi nr 4 z dnia 03.04.2020r. Długość balustrady wewnętrznej na schodach 10m, łącznie z poziomym odcinkiem na górze. Pręty w poręczach muszą być pionowe. Balustrada na zewnątrz przy wejściu do kotłowni ma długość 630 cm – nie realizujemy .

Każdy odcinek balustrady przy oknach na poddaszu ma długość 200cm łączna długość wynosi 12,0m.

Przy schodach na taras wystarczy tylko pochwyt przy ścianie. Ilość wsporników do balustrady przyściennej zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej

mgr Wiesława Kłosińska