



UWAGI INSTALACYJNE

- Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, zestawieniami urządzeń oraz opracowaniami branżowymi.
- Dokumentacja branży architektonicznej jest nadrzędna względem opracowań branżowych. Rozbieżności należy skonsultować z projektantem głównym oraz branży elektrycznej.
- Zmiany istotne w projekcie lub odstępstwa należy uzgodnić z projektantem i inwestorem.
- Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić wszystkie wymiary i rzędne na budowie.
- Rozwiązania systemowe, technologiczne i materiałowe muszą:
 - być zgodne z Projektem Budowlanym,
 - być zgodne z warunkami Decyzji Pozwolenia na Budowę,
 - być zgodne z aktualnym Projektem,
 - posiadać odpowiednie dopuszczenia, certyfikaty i atesty.
- Materiały wykończeniowe oraz elementy widoczne (niezabudowane) instalacji montowane we wnętrzach, na elewacji, szczególnie nieprzedstawione w projekcie, należy przedłożyć do akceptacji głównego projektanta przed ich wykonaniem.
- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla tych elementów.
- Roboty należy prowadzić zgodnie z polskimi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osób uprawnionych.
- Podstawą do prowadzenia robót budowlanych może być wyłącznie aktualna dokumentacja projektowa.
- Harmonogram wykonania prac uzgodnić z kierownictwem budowy.
- Wszystkie części przewodzące dostępne i obce należy połączyć z systemem połączeń wyrównawczych.
- Należy stosować przewody na napięcie 450/750V i kable 0,6/1kV.
- Połączeniami wyrównawczymi należy objąć wszystkie przewodzące części dostępne o obce w budynku, w tym metalowe rury i urządzenia instalacji sanitarnych i wentylacyjnych oraz montowane na stałe, przewodzące elementy konstrukcji i wyposażenia.

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY m. Rychnowy 1b, 77-300 Cztuchów tel. biuro: 533 339 234; (59)7268037, tel. Marcin: 663 922 034, tel. Ania: 609 055 347 e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl		Data: 16.12.2019	
Branża: ELEKTRYCZNA		Skala: ---	Rys: E09
Temat:	SCHEMAT IDEOWY POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH		
Nazwa inwestycji:	Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki (kat. obiektu IX). ---		
Adres inwestycji:	dz. o nr ewid. 178/3, 178/11, 178/13, m. Wygoda, obręb ewidencyjny Wygoda 0039, jednostka ewidencyjna 200702_2, Łomża, gm. Łomża, pow. łomżyński, woj. podlaskie.		
Wykonat	Branża	Imię, nazwisko, uprawnienia budowlane	Podpis
Projektant	Elektryczna	inż. Zenon Trąbata upr.: NB-7210/25/79 do projektowania w specjalności elektrycznej	
Sprawdzający	Elektryczna	inż. Karol Gołębiewski upr.: POM/0179/PWOE/08 do projektowania w specjalności elektrycznej	